



LEGENDA DOS FIOS	
NEUTRO	AZUL
RETORNO	PRETO
FASES	VERMELHO
TERRA	VERDE

Diagrama de instalação típica para uma porta com fechadura e botão de chamada. O diagrama mostra a porta com a fechadura e o botão de chamada. As dimensões indicadas são:

- 0.15 (distância entre o ponto de instalação da fechadura e o ponto de instalação do botão de chamada)
- 0.90 (distância entre o ponto de instalação do botão de chamada e o ponto de instalação da fechadura)
- 0.30 (distância entre o ponto de instalação da fechadura e o ponto de instalação do botão de chamada)

- * Eletrodutos não cotados 32mm.
- * O fio neutro nunca deverá ser interrompido.
- * Não deverá ocorrer emendas dentro dos eletrodutos.
- * Cotas de pontos de tomada e iluminação acima do piso acabado.
- * Condutor terra com a mesma seção da fase do circuito correspondente.
- * O fio de retorno e o neutro que chegam até o ponto de iluminação poderão ser de 1,5 mm².

<u>Coord. Geográficas:</u> 21.54823, -46.04297	<u>ART de Projeto:</u> MG20264969243
<u>Endereço da Obra:</u> Rua Dr. Plínio Coutinho, 213 Centro Serrania/MG CEP: 37.143-000	<u>Proprietário:</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA CNPJ: 18.243.261/0001-06 P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E
<u>Conteúdo:</u> PLANTA DETALHES	<u>Escala:</u> Indicada SERRANIA/MG
<u>Áreas:</u> Construída: 63,47 m² Ampliação: 31,48 m² TOTAL: 94,95 m²	<u>Folha:</u> 11/05/2026 01/01
Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento por parte da Prefeitura no direito de propriedade do terreno.	
BRENO BORGES SILVA Engenheiro Civil CREA-MG 238.291/D CNPJ: 34.958.539/0001-70 (35) 99732-2501 ALFENAS/MG	<u>Responsável Técnico:</u> BRENO BORGES SILVA Engenheiro Civil - CREA-MG 238.291/D
<u>Situação:</u> Sem escala	
<u>Aprovação:</u>	